



全 900 シリーズ一体型
オイルセパレータ設置説明書：密封型

900シリーズ一体型オイルセパレータはOEアプリケーション用で、クリーンシステムが必要です。
覚えておいてください：900シリーズセパレータは、0.3ミクロンまでの汚れや微粒子を捕らえることができる、工場出荷時インストール済みのTempriteスタンダードフィルターがついています。典型的なフィルターは50ミクロン以上の大きさのみを捕らえます。

1. セパレータを暖かくて風通しのないエリアに置か、または断熱材でセパレータを包んでください。
2. セパレータを、コンプレッサとコンデンサの間でコンプレッサに近く、しかも迂回パイピングの上流(手前)に垂直に設置します。
3. 振動の可能性を最小限にするために、セパレータとパイピングを締めてサポートします。
4. セパレータに出入りする管は、セパレータ接続部サイズと同じ直径でなければなりません。
5. システム操作開始の前に、推奨量のオイルを抜け口接続部に通してチャージします。
6. ろう付けの最中、セパレータは冷たくしておいてください。
7. オイルセパレータがコンデンサより低い位置にある場合は、液体冷媒がセパレータに入らないように注意してください。
8. 設置したばかりのものに関しては、セパレータ全体のオイルレベルや圧力降下をチェックしてください。
9. セパレータ全体で汚れ目詰まりが13 PSID/0.9 bar以上になったら、セパレータを換えてください。
10. コンプレッサがバーンアウトしたら、セパレータは必ず交換してください。

ご質問があります？ 1-800-552-9300、630.293.5910 で電話するか、または temprite@temprite.com メールでご連絡ください。